

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВОДОКАНАЛ»  
(ООО «Водоканал»)

692801, Приморский край г. Большой Камень, ул. Лазо, 18 Тел. (42335)40-1-91, тел. факс 40-1-94  
E-mail: OOOVODOKANAL@yandex.ru  
http://ooovodokanal.narod.ru/

ОКПО 05279225; ОГРН 1022500575800; ИНН/КПП 2503017646/250301001

Свидетельство № 49 от 28 июня 2020 г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая
2. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Водоканал»
3. Место отбора проб: ГОУ «Детский дом п. Мысовой», ул. 1 Мая, д.17
4. Дата и время отбора: 16 августа 2023 г. 10 часов 32 мин.
5. Дополнительные сведения: лабораторный микробиологический и химический контроль
6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

№ п/п	Наименование показателей	Ед.измер.	Нормативы	Результат исследований
<b>Микробиологические показатели:</b>				
1.	E.coli	Число бактерий в 100 мл	отсутствие	Не обнаружены
2.	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	отсутствие	Не обнаружены
3.	Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	не более 50	Не обнаружены
<b>Органолептические показатели:</b>				
1.	Запах при 20°/60°	баллы	2/2	1/0
2.	Привкус	баллы	2	1
3.	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,84±0,17
4.	Цветность	градусы	20	8,6±1,72

**Заключение:** пробы воды по данным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Инженер -технолог ВОС ООО «Водоканал»  
т. 55-2-05

Голодная Н.М.